



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguch@mail.ru

ОНДиПР по Чернянскому району п. Чернянка, улица Волотовская 4п, 309560, т/ф 5-76-69 gpn-cheran@belmchs.ru

п. Чернянка  
(место составления акта)

12 февраля 2021 года  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3

По адресу / адресам: Белгородская область Чернянский район п. Чернянка ул. Ленина д. 82.

На основании: Распоряжения о проведении проверки № 3от 25 января 2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области».

Дата и время проведения проверки:

« 01 » февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 45 мин. Продолжительность: 00 час 45 минут;

« 03 » февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. Продолжительность: 00 час 45 минут;

« 08 » февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 01 час 00 минут;

« 12 » февраля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час 30 минут;

Данная информация является информацией о проведении проверки, осуществляемой органом государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней  
(с учетом зачетов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Чернянскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:  
перед началом проверки 01.02.2021 г. 11 часов 00 минут.

копию распоряжения получил 25.01.2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

Лицо(а) проводившее проверку:

Старший инспектор отделения - государственный инспектор по пожарному надзору по Чернянскому району младший лейтенант внутренней службы Борзилов Даниил Николаевич.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области» Петренко Наталья Николаевна

В ходе проведения проверки:

1) проведён визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям;

2) проведён анализ документов;

3) установление уровня знаний в области пожарной безопасности, оформление результатов проверки.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

  
(подписывается при проведении выездной проверки)

  
(подписывается руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, или уполномоченным представителем)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочные листы приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:



Д.Н. Борзилов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области»  
Петренко Наталья Николаевна

(Фамилия, имя, отчество (полностью при подписании), должность, наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, наименование организации, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

« 12 » февраля 2021 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «единому телефону доверия»: г. Белгород, тел. 8(4722)39-99-99